



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАНАЛ-СЕРВИС+»

Местонахождение Общества: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Спасателей, д. 3А.
ИНН 501 304 4981 КПП 501 301 001 ОГРН 1025001626759

Тел./факс 556-92-32, e-mail: vodkanal@progtech.ru

20.09. 2016г. № 939
На исх. № б/н от 07.09.2016г.

Председателю правления
ЖСК «Наука»
Р.Ю. Соловьеву

Технические условия на проектирование выноса водоводов 2d700мм с территории малоэтажной жилой застройки, по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Верейское, ОПХ «Быково».

Жилищно-строительные кооперативы «Наука», «Междуречье», «Скрябинец».
Кадастровые номера участков: 50:23:0030152:13; 50:23:0030152:12; 50:23:0030152:11

ООО «КАНАЛ-СЕРВИС» имеет техническую возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения г. Жуковского малоэтажной жилой застройки, по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Верейское, ОПХ «Быково».

Водоснабжение.

Для подключения к системе водоснабжения необходимо выполнить проект по перекладке (выносу) двух ниток стальных водоводов 2d700мм с территории отводимого земельного участка.

Проектом предусмотреть систему очистки воды, так как подаваемая артезианская вода не проходит первичную водоподготовку.

Данные технические условия не действуют на время строительства!

Постоянные технические условия с указанием точки подключения к водопроводной сети и установленной платой за подключение будут выданы после выполнения проекта по выносу водоводов и предоставления данного проекта на согласование с ООО «КАНАЛ-СЕРВИС» и всеми заинтересованными организациями.

Водоотведение.

Направить хоз.-бытовые стоки в городскую систему водоотведения возможно двумя вариантами:

1. Отдельной напорной канализационной линией с проектированием КНС, в городскую канализацию, проходящую по ул. Келдыша;

2. Через ближайшие сети канализации в п. Спартак, для чего необходимо получить разрешение и согласование на подключения от балансодержателя данной сети (ООО «Энергосервис»). Данное разрешение на подключение предоставить в ООО «КАНАЛ-СЕРВИС».

Общие требования.

1. Проектно-сметную документацию водопровода и канализации, а так же на вынос водоводов 2d700мм согласовать с ООО «КАНАЛ-СЕРВИС» и всеми заинтересованными организациями, один экземпляр передать в тех. отдел.
2. Все работы по проектированию и строительству наружных и внутренних систем водопровода и канализации должны выполняться в соответствии с действующими правилами и нормативами, организациями, имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным организациями, имеющими необходимый допуск.
3. При проектировании применять трубы из полимерных материалов.
4. Срок действия технических условий 1-н год.

Генеральный директор
ООО «КАНАЛ-СЕРВИС»

«___» _____



М.А. Ерикина

000

2016 г.

Председатель правления
ЖСК «Наука»

_____ Р.Ю. Соловьёв

«___» _____ 2016 г.